



Генеральному директору ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания»

Д.А. Яковенко

ул. Ильюшина, д.8, Санкт-Петербург, 197372

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

№ 300-28-20408/12-04 от 06.12.2012

Основание	Запросы № 13/1 от 13.11.2012 и №13/2 от 13.11.2012
Причина обращения	Новое строительство
Объект	Территория комплексного инвестиционного развития «Мегаполис «ЛенКАД» Ленинградская область, Всеволожский район, южная часть МО «Бугровское сельское поселение» от пр. культуры до Выборгского шоссе
Кадастровый номер земельного участка	47:07:0719001
Заказчик	ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» 197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8

Водоснабжение

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения (максимальная подключаемая нагрузка) расходом 5000 м³/сут, а также на нужды пожаротушения (в том числе из резервуаров запаса воды) возможна после выполнения мероприятий по снятию технологических ограничений и пропускной способности сетей водопровода, необходимых для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Точка подключения на сетях коммунального водопровода (в пределах границ города Санкт-Петербурга).

Водоотведение

Сброс бытовых сточных вод расходом 1000 м³/сут в сети бытовой коммунальной канализации возможен после выполнения мероприятий по снятию технологических ограничений и ликвидации дефицита мощностей, а также пропускной способности сетей канализации, необходимых для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Точка подключения на сетях коммунальной канализации (в пределах границ города Санкт-Петербурга).

Сброс бытовых сточных вод расходом свыше 1000 м³/сут может быть осуществлен заказчиком самостоятельно.

Сброс поверхностных сточных вод с кровли и прилегающей территории и дренажных вод может быть осуществлен заказчиком самостоятельно на основании проектных решений имеющих положительное заключение, в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Условия

1. Настоящие технические условия разработаны для объекта расположенного на территории Ленинградской области (Договор №118 от 03.04.2012 об инвестиционной деятельности).
2. Для получения условий подключения вышеуказанного объекта и в целях снятия технологических ограничений заказчику необходимо заключить договор о снятии технологических ограничений.
3. Стоимость подключения определяется в договоре о снятии технологических ограничений, исходя из расходов на мероприятия по снятию технологических ограничений, необходимых для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
4. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 18 месяцев с даты заключения договора о снятии технологических ограничений.
5. Разработать и согласовать в установленном порядке схему инженерного обеспечения (схему водоснабжения и водоотведения) территории в границах кадастрового квартала 47:07:0719001 в соответствии с утвержденной

уполномоченным органом местного самоуправления схемой территориального планирования муниципального района, предусматривающей размещение линейных объектов.

Срок действия настоящих технических условий два года. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

**Заместитель директора филиала
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
«Единый расчетный центр» -
директор по реализации подключений**



А.В. Грибулин

Соцкова Т.В.
Артамонова Н.А.
438-44-11