

**Федеральная  
Сетевая Компания**



МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА · ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»  
194044, г. Санкт-Петербург, Пироговский наб. 9  
т е л е ф о н : ( 8 1 2 ) 2 9 2 - 5 3 - 5 0  
ф а к с : ( 8 1 2 ) 2 9 2 - 5 3 - 0 3  
E-mail: mae1@oes.sz.spb.ru

11.09.2013 № 417/7/1669

Генеральному директору  
ООО «Северо-Западная энерго-  
ресурсная компания»  
Д.А. Яковенко  
Факс: (812) 601-81-97

О дополнительной информации


МЭС Северо-Запада рассмотрел Ваш запрос от 13.08.2013 г. № 107/13 “О согласовании проекта инженерных сетей, внутриквартальных дорог и съездов с КЛД в юго-западной части деревни Порошкино, МО “Бугровское сельское поселение” и сообщает следующее.

Ввиду того, что на указанном в запросе земельном участке планируется плотная застройка (жилые, социально-культурные, общественные, деловые и складские сооружения), частично попадающая в охранную зону ВЛ 220-330 кВ, прошу предоставить в МЭС Северо-Запада на рассмотрение и согласование генеральный план застройки в масштабе с нанесенными ВЛ 220-330 кВ. На плане необходимо указать все проектируемые объекты инфраструктуры, попадающие в охранные зоны ВЛ 220-330 кВ, их функциональное назначение.

Обращаю Ваше внимание, что на проектирование любых объектов (в том числе подземных инженерных сетей) в охранных зонах ВЛ 220-330 кВ необходимо получать технические условия до выполнения самого проекта.

Повторно сообщаю, что охранный зона ВЛ – земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 25 метров для ВЛ 220 кВ, 30 метров для ВЛ 330 кВ.

Первый заместитель генерального директора-  
Главный инженер

 П.Е. Мазур

Т. Л. Гладкая  
(812) 292-57-44.  
27-24

МЭС Татьяна Гладкая  
gladkaya - tl @ sz.fsk-ees.ru

вх. № 41/13 от 17.09.2013г.